

平成24～28年度水道賠償責任保険に係る事故履歴一覧表

単位：円

年度	発生日	事故内容	保険金支払額	備考
24	5月11日	受水槽を点検する際、受水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	14,175	対物
	5月29日	水道施設の給水系統切替を実施したところ、水圧上昇に伴って給湯器を破損させた。	15,015	対物
	6月25日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	14,175	対物
	8月10日	空気弁ピット内部から水が溢れ、鉄蓋が不安定な状態となっていたところへ車両が通過し、当該車両の一部が破損した。	164,693	対物
	9月14日	水道メーターを検針する際、パイプシャフト室のドア鍵及びドア本体を破損させた。	35,280	対物
	10月30日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	27,300	対物
	11月7日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	27,300	対物
	3月6日	道路上の漏水のためガス管に水と土砂が流入しガス供給に支障が生じた。	1,012,000	対物
	年度合計			1,309,938
25	4月17日	減圧弁の誤作動により赤水が発生し、給湯器が故障した。	5,000	対物
	5月21日	漏水調査の際、トイレを破損させ、天井クロス等を棄損させた。	612,150	対物
	6月1日	局が施工した道路上の漏水修理を原因とする給水設備の故障が生じた。	396,959	対物
	6月4日	道路上の止水栓鉄蓋が陥没し、通行人が足をはさみ足首を負傷した。	2,800	対人
	6月18日	仕切弁の開閉作業の際、赤水が発生し給湯器が故障した。	4,725	対物
	6月24日	高置水槽を点検する際、天井点検口の枠及び天井の一部を破損させた。	55,650	対物
	7月9日	消火栓作業による誘導の際、通行中の車両を破損させた。	65,905	対物
	7月19日	赤水の発生により給湯器が破損した。	10,500	対物
	8月8日	水道施設内の雑木が隣接アパートの駐車場に垂れ下がり、樹液で車を汚した。	299,162	対物
	9月5日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	27,300	対物
	9月27日	水道メーターボックス内で漏水し、階下の天井クロス等を棄損させた。	816,165	対物
	10月1日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	27,300	対物
	10月28日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	27,300	対物
	12月6日	漏水により発生した道路陥没箇所、走行中のバイクが転倒し、バイクが破損した。	163,847	対物
	12月13日	浄水場内の駐車場の標識が、強風により倒れ、付近に停車していた車両を損傷した。	105,422	対物
	2月6日	減圧弁点検作業の際、通行車両の誘導を誤り、車両を損傷した。	81,897	対物
	2月26日	受水槽を調査する際、スレート屋根の一部を破損させた。	57,750	対物
3月25日	赤水の発生により、電気温水器に赤水が混入した。	40,600	対物	
年度合計			2,800,432	

年度	発生日	事故内容	保険金支払額	備考
26	5月23日	地下埋設している水道管の荷重により、水道管に接している下水管を破損させた。	692,703	対物
	6月2日	漏水により発生した流出土砂で、起伏式防潮扉が故障した。	864,000	対物
	6月30日	新旧管連絡工事の際、鉄さびと空気が水道管に混入し、増圧ポンプが故障した。	27,000	対物
	8月5日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	28,080	対物
	8月13日	台所の流し台に設置してある蛇口を点検・調整した際に、詰まらせて機能不全にさせた。	35,640	対物
	8月25日	赤水の発生により、給水器具に赤水が混入した。	2,000	対物
	9月8日	赤水の発生により、受水槽に赤水が混入した。	293,318	対物
	10月24日	赤水の発生により、電気温水器に赤水が混入した。	27,000	対物
	3月27日	使用者調査の際に、新築の家の舗装仕立てのコンクリートに足跡をつけた。	187,099	対物
	年度合計			2,156,840
27	4月30日	赤水の発生により、数人のお客様の給水器具等が故障した。	63,245	対物
	5月20日	高置水槽の調査の際、高置水槽の上部パネルを破損させた。	200,880	対物
	6月29日	配水管の漏水を起因とする陥没が発生した。	64,677	対物
	7月24日	給水系統切替えに伴い漏水等が発生した。	963,445	対物
	7月31日	電機ハンドホール周りの舗装の陥没により、自転車が転倒した。	17,530	対人
	8月12日	赤水の発生により、浄水器に赤水が混入した。	25,380	対物
	8月25日	強風により、浄水場内のカーブミラーが転倒し、付近に停車していた車両に当たり損傷させた。	200,243	対物
	9月21日	断水作業において、赤水が発生した。	1,944	対物
	9月22日	濁り水の発生により、受水槽に濁り水が混入した。	129,600	対物
	10月16日	漏水の発生により、貯留槽に水道水が混入した。	22,950	対物
	10月19日	赤水が発生し、シャワーカランの機能が低下した。	54,000	対物
	1月14日	赤水の発生により、浄水器に赤水が混入した。	34,560	対物
	1月15日	断水作業において、赤水が発生し、浄水器と給湯器の機能低下。	12,096	対物
	3月4日	断水作業において、赤水が発生した。	20,520	対物
年度合計			1,811,070	
28	6月5日	断水作業において、濁り水が発生した。	63,785	対物
	6月13日	断水作業において、濁り水が発生した。	24,770	対物
	6月24日	砂留枘から水が噴き上げて、車が破損した。	19,200	対物
	6月28日	濁り水の発生により、清掃点検の必要ができた。	84,780	対物
	7月4日	道路上の止水栓がなくなっており、市民が転倒した。	30,700	対物
	8月1日	玄関ドアの外ノブにかけたビニール袋(使用開始ハガキ入り)の印刷部がドアに張り付き、インクが転写した。	16,200	対物
	9月29日	通水作業中に仕切弁操作をしたところ、濁り水が既設給水エリアに流れ込んだ。	313,108	対物
	10月6日	赤水排水作業中に洗濯機の内部ホースが外れ、不稼働となった。	6,804	対物
	10月21日	マンホール蓋の鍵を開けようとしたところ、鍵の取付部分が破損した。	28,080	対物
	年度合計			587,427