

平成25～29年度水道賠償責任保険に係る事故履歴一覧表

単位：円

| 年度 | 発生日 | 事故内容 | 保険金支払額 | 備考 | |
|-------|--------|--|---------------------------------------|-----------|----|
| 25 | 4月17日 | 減圧弁の誤作動により赤水が発生し、給湯器が故障した。 | 5,000 | 対物 | |
| | 5月21日 | 漏水調査の際、トイレを破損させ、天井クロス等を棄損させた。 | 612,150 | 対物 | |
| | 6月1日 | 局が施工した道路上の漏水修理を原因とする給水設備の故障が生じた。 | 396,959 | 対物 | |
| | 6月4日 | 道路上の止水栓鉄蓋が陥没し、通行人が足をはさみ足首を負傷した。 | 2,800 | 対人 | |
| | 6月18日 | 仕切弁の開閉作業の際、赤水が発生し給湯器が故障した。 | 4,725 | 対物 | |
| | 6月24日 | 高置水槽を点検する際、天井点検口の枠及び天井の一部を破損させた。 | 55,650 | 対物 | |
| | 7月9日 | 消火栓作業による誘導の際、通行中の車両を破損させた。 | 65,905 | 対物 | |
| | 7月19日 | 赤水の発生により給湯器が破損した。 | 10,500 | 対物 | |
| | 8月8日 | 水道施設内の雑木が隣接アパートの駐車場に垂れ下がり、樹液で車を汚した。 | 299,162 | 対物 | |
| | 9月5日 | 高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。 | 27,300 | 対物 | |
| | 9月27日 | 水道メーターボックス内で漏水し、階下の天井クロス等を棄損させた。 | 816,165 | 対物 | |
| | 10月1日 | 高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。 | 27,300 | 対物 | |
| | 10月28日 | 高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。 | 27,300 | 対物 | |
| | 12月6日 | 漏水により発生した道路陥没箇所で、走行中のバイクが転倒し、バイクが破損した。 | 163,847 | 対物 | |
| | 12月13日 | 浄水場内の駐車場の標識が、強風により倒れ、付近に停車していた車両を損傷した。 | 105,422 | 対物 | |
| | 2月6日 | 減圧弁点検作業の際、通行車両の誘導を誤り、車両を損傷した。 | 81,897 | 対物 | |
| | 2月26日 | 受水槽を調査する際、スレート屋根の一部を破損させた。 | 57,750 | 対物 | |
| | 3月25日 | 赤水の発生により、電気温水器に赤水が混入した。 | 40,600 | 対物 | |
| | 年度合計 | | | 2,800,432 | |
| | 26 | 5月23日 | 地下埋設している水道管の荷重により、水道管に接している下水管を破損させた。 | 692,703 | 対物 |
| 6月2日 | | 漏水により発生した流出土砂で、起伏式防潮扉が故障した。 | 864,000 | 対物 | |
| 6月30日 | | 新旧管連絡工事の際、鉄さびと空気が水道管に混入し、増圧ポンプが故障した。 | 27,000 | 対物 | |
| 8月5日 | | 高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。 | 28,080 | 対物 | |
| 8月13日 | | 台所の流し台に設置してある蛇口を点検・調整した際に、詰まらせて機能不全にさせた。 | 35,640 | 対物 | |

| 年度 | 発生日 | 事故内容 | 保険金支払額 | 備考 |
|------|--------|---|-----------|-----------|
| 26 | 8月25日 | 赤水の発生により、給水器具に赤水が混入した。 | 2,000 | 対物 |
| | 9月8日 | 赤水の発生により、受水槽に赤水が混入した。 | 293,318 | 対物 |
| | 10月24日 | 赤水の発生により、電気温水器に赤水が混入した。 | 27,000 | 対物 |
| | 3月27日 | 使用者調査の際に、新築の家の舗装仕立てのコンクリートに足跡をつけた。 | 187,099 | 対物 |
| | 年度合計 | | | 2,156,840 |
| 27 | 4月30日 | 赤水の発生により、数人のお客様の給水器具等が故障した。 | 63,245 | 対物 |
| | 5月20日 | 高置水槽の調査の際、高置水槽の上部パネルを破損させた。 | 200,880 | 対物 |
| | 6月29日 | 配水管の漏水を起因とする陥没が発生した。 | 64,677 | 対物 |
| | 7月24日 | 給水系統切替えに伴い漏水等が発生した。 | 963,445 | 対物 |
| | 7月31日 | 電機ハンドホール周りの舗装の陥没により、自転車が転倒した。 | 17,530 | 対人 |
| | 8月12日 | 赤水の発生により、浄水器に赤水が混入した。 | 25,380 | 対物 |
| | 8月25日 | 強風により、浄水場内のカーブミラーが転倒し、付近に停車していた車両に当たり損傷させた。 | 200,243 | 対物 |
| | 9月21日 | 断水作業において、赤水が発生した。 | 1,944 | 対物 |
| | 9月22日 | 濁り水の発生により、受水槽に濁り水が混入した。 | 129,600 | 対物 |
| | 10月16日 | 漏水の発生により、貯留槽に水道水が混入した。 | 22,950 | 対物 |
| | 10月19日 | 赤水が発生し、シャワーカランの機能が低下した。 | 54,000 | 対物 |
| | 1月14日 | 赤水の発生により、浄水器に赤水が混入した。 | 34,560 | 対物 |
| | 1月15日 | 断水作業において、赤水が発生し、浄水器と給湯器の機能低下。 | 12,096 | 対物 |
| | 3月4日 | 断水作業において、赤水が発生した。 | 20,520 | 対物 |
| 年度合計 | | | 1,811,070 | |
| 28 | 6月5日 | 断水作業において、濁り水が発生した。 | 63,785 | 対物 |
| | 6月13日 | 断水作業において、濁り水が発生した。 | 24,770 | 対物 |
| | 6月24日 | 砂留柵から水が噴き上げて、車が破損した。 | 19,200 | 対物 |
| | 6月28日 | 濁り水の発生により、清掃点検の必要ができた。 | 84,780 | 対物 |
| | 7月4日 | 道路上の止水栓がなくなっており、市民が転倒した。 | 30,700 | 対物 |

| 年度 | 発生日 | 事故内容 | 保険金支払額 | 備考 | |
|------|--------|--|---------|---------|--|
| | 8月1日 | 玄関ドアの外ノブにかけたビニール袋（使用開始ハガキ入り）の印刷部がドアに張り付き、インクが転写した。 | 16,200 | 対物 | |
| | 9月29日 | 通水作業中に仕切弁操作をしたところ、濁り水が既設給水エリアに流れ込んだ。 | 313,108 | 対物 | |
| | 10月6日 | 赤水排水作業中に洗濯機の内部ホースが外れ、不稼働となった。 | 6,804 | 対物 | |
| | 10月21日 | マンホール蓋の鍵を開けようとしたところ、鍵の取付部分が破損した。 | 28,080 | 対物 | |
| | 年度合計 | | | 587,427 | |
| 29 | 5月25日 | メータボックスを開けて作業をしていたところ、通行人が足を取られ転倒し膝等を負傷した。 | 26,690 | 対人 | |
| | 7月6日 | 使用者から漏水調査の依頼があり、職員が現地に赴き調査を実施。調査の結果「水道による漏水でない。」と説明したものの、1週間後、所有者側の調査により水道による漏水であったことが判明した。使用者から水道局の説明により被害が拡大したと補償を求められた。 | 64,800 | 対物 | |
| | 9月22日 | 玄関ドアの外ノブにかけたビニール袋をテープで固定し、ドアの塗装の一部が剥げた。 | 20,000 | 対物 | |
| | 10月26日 | 検針するために借用している鍵を折損してしまい、扉が開閉できなくなった。 | 16,200 | 対物 | |
| | 12月15日 | マンホール蓋の鍵を閉めようとしたところ、鍵の取付部分が破損した。 | 28,080 | 対物 | |
| | 12月28日 | 断水作業において、エア混入により電気温水器が不稼働となった。 | 9,612 | 対物 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年度合計 | | | 165,382 | | |