

「広島市水道局古田台ポンプ所ほか9施設で使用する電気」の質疑応答書

平成30年1月12日

一般競争入札参加者各位

広島市水道事業管理者

番号	仕様書頁等	質 問	回 答
	仕様書 1頁	10拠点の設備の自動検針装置の設置有無についてご教示ください。	全施設無しです。

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。