

# 「広島市水道局己斐高地区ポンプ所で使用する電気」の質疑応答書

平成25年1月10日

一般競争入札参加者各位

広島市水道事業管理者

番号	仕様書頁等	質問	回答
①	予定使用電力量について	<p>質問1</p> <p>仕様書の予定使用電力量について、全日数（365日 曜日も含め）分の1時間毎の電力量を提示していただけますでしょうか。（電子データもしくは紙ベース）</p>	<p>仕様書の予定電力量は、過去の実績をもとに1か月単位の予定使用電力量としていたため、ご質問の1時間毎の電力量は作成しておりません。</p>
②	契約電力について	<p>質問2</p> <p>契約電力を805kWとされていますが、契約期間中に設備減少などにより、契約電力を変更される可能性はないでしょうか。</p> <p>またその場合は、契約電力の減少幅は最大どの程度（kW）になると予測されるでしょうか。</p>	<p>契約電力を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上変更するものとしており、具体的には以下の場合を想定しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 最大需要電力が契約電力を超過したとき</li> <li>② 設備増強などにより、最大需要電力が契約電力を超過することが予測される場合</li> <li>③ 設備減少などにより、契約電力を減少することが可能となった場合</li> <li>④ 設備の運用方法の改善により、最大需要電力の減少が見込める場合</li> </ul> <p>なお、上記③④について、現時点では履行期間中の減少は予定しておりません。</p>

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。