

# 「広島市水道局牛田浄水場で使用する電気」の質疑応答書

平成25年1月15日

一般競争入札参加者各位

広島市水道事業管理者

番号	仕様書頁等	質 問	回 答
①	契約電力について	<p>質問1</p> <p>「契約電力を変更する必要があるとき」とは、具体的には以下の場合を想定したものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>① 最大需要電力が契約電力を超過したとき。</p> <p>② 設備増強などにより、最大需要電力が契約電力を超過することが予測される場合</p> <p>③ 設備減少などにより、契約電力を減少することが可能となった場合</p> <p>また上記③の場合に、契約電力の減少幅は最大でどの程度（kW）になると予測されるでしょうか。</p>	<p>「契約電力を変更する必要があるとき」とは、具体的には以下の場合を想定しています。</p> <p>① 最大需要電力が契約電力を超過したとき</p> <p>② 設備増強などにより、最大需要電力が契約電力を超過することが予測される場合</p> <p>③ 設備減少などにより、契約電力を減少することが可能となった場合</p> <p>④ 設備の運用方法の改善により、最大需要電力の減少が見込める場合</p> <p>なお、上記③④について、現時点では履行期間中の減少は予定しておりません。</p>

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。